



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00316/22

Серия **RU** № **0349827**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 65, стр. 1; 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ВЕНТЗ» (ООО «ВЕНТЗ»). Место нахождения: 115516, Россия, город Москва, Кавказский бульвар, дом 59, строение 3, эт. 2 пом III, ком 7. Место осуществления деятельности: 142100, Россия, Московская область, город Подольск, улица Комсомольская, дом 1. ОГРН: 1197746433785. Телефон: +7(495) 151-16-55. Адрес электронной почты: info@tdventz.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «АЭРДИН» (ООО «АЭРДИН»). Место нахождения и место осуществления деятельности: 142116, Россия, Московская обл., г. Подольск, пос. Сельхозтехника, Домодедовское шоссе, д. 45А, пом. 308.

ПРОДУКЦИЯ Вытяжные вентиляторы систем противодымной вентиляции радиальные, номинальным диаметром рабочего колеса от 250 мм до 1250 мм: прямоточный с цилиндрическим корпусом и огнестойким электродвигателем серии UTR в базовом исполнении; радиальный прямоточный с цилиндрическим корпусом и капсулированным электродвигателем серии UTRK в базовом исполнении и осевые: номинальным диаметром рабочего колеса от 315 мм до 1600 мм, с низким коэффициентом давления и с огнестойким электродвигателем серии UOS в базовом исполнении; с высоким коэффициентом давления и с огнестойким электродвигателем серии UOV в базовом исполнении; номинальным диаметром рабочего колеса от 400 мм до 1600 мм, с высоким коэффициентом давления и с капсулированным электродвигателем серии UOVK в базовом исполнении.

- Предел огнестойкости для вентиляторов серии UTR, UOS, UOV - не менее 120 мин при температуре 300°C и 400°C;
- Предел огнестойкости для вентиляторов серии UTRK - не менее 120 мин при температуре 400°C и 600°C;
- Предел огнестойкости для вентиляторов серии UOVK - не менее 120 мин при температуре 600°C.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 28.25.20-013-40572382-2021 «Вентиляторы вытяжные для противодымной вентиляции при пожаре». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8414 59

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 2/К052 от 09.03.2022 Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации № RA.RU.21АД12.

Акт о результатах анализа состояния производства № 2338/АА от 28.07.2021, Орган по сертификации «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации RA.RU.10АЮ64.

Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53302-2009 «Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытаний на огнестойкость».

Условия хранения изделий по группе 9 по ГОСТ 15150. Срок службы - 12 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

17.03.2022

ПО

16.03.2027

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Чесноков Сергей Борисович

(Ф.И.О.)

Бунакова Инна Викторовна

(Ф.И.О.)