



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00342/22

Серия **RU** № **0384064**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 65, стр.1; 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ВЕНТЗ» (ООО «ВЕНТЗ»). Место нахождения: 115516, Россия, город Москва, Кавказский бульвар, дом 59, строение 3, эт. 2 пом III, ком 7. Место осуществления деятельности: 142100, Россия, Московская область, город Подольск, улица Комсомольская, дом 1. ОГРН: 1197746433785. ИНН: 7724482376. Телефон: +7(495) 151-16-55. Адрес электронной почты: info@tdventz.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ВЕНТЗ» (ООО «ВЕНТЗ»). Место нахождения: 115516, Россия, город Москва, Кавказский бульвар, дом 59, строение 3, эт. 2 пом III, ком 7. Место осуществления деятельности: 142100, Россия, Московская область, город Подольск, улица Комсомольская, дом 1.

ПРОДУКЦИЯ Клапаны противопожарные систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции дымовые стенового исполнения прямоугольного сечения с электромеханическим либо электромагнитным приводом (с внутренним расположением привода), гидравлическим диаметром до 1250 мм, одностворчатые или с минимальным количеством лопаток с вылетом лопаток за границы клапана серии SPV, многостворчатые без вылета лопаток за границы клапана серии SPV-m. Пределы огнестойкости клапанов – Е 90 и Е 120.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ - 28.99.39-001-40572382-2021 «Клапаны противопожарные». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 2/К112 от 24.06.2022, Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации № RA.RU.21АД12.

Акт о результатах анализа состояния производства № 2579/АА от 11.04.2022, ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64.

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53301-2013 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость».

Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды – 9(ОЖ1) по ГОСТ 15150. Срок хранения оборудования с момента отгрузки до ввода в эксплуатацию до 24 месяцев за счет качества упаковки и консервации, при сохранении гарантийного срока эксплуатации 24 месяца с даты ввода оборудования в эксплуатацию.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.06.2022

ПО

27.06.2027

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Чесноков Сергей Борисович
(Ф.И.О.)

Варлаков Евгений Олегович
(Ф.И.О.)