



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК RU.ПБ10.Н00525

№ ПС 008875

код ОК 034-2014: 27.22.20.410

код ТН ВЭД России:

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕНТЗ» (ООО «ВЕНТЗ»). Место нахождения: 115516, Россия, город Москва, Кавказский бульвар, дом 59, строение 3, эт. 2 пом. III, ком. 7. Адрес места осуществления деятельности: 142100, Россия, Московская область, город Подольск, улица Комсомольская, дом 1. ОГРН: 1197746433785. ИНН: 7724482376. Телефон: +7(495) 151-16-55. Адрес электронной почты: info@tdventz.ru.

(наименование и местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕНТЗ» (ООО «ВЕНТЗ»). Место нахождения: 115516, Россия, город Москва, Кавказский бульвар, дом 59, строение 3, эт. 2 пом III, ком 7. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142100, Россия, Московская область, город Подольск, улица Комсомольская, дом 1. ОГРН: 1197746433785. ИНН: 7724482376. Телефон: +7(495) 151-16-55. Адрес электронной почты: info@tdventz.ru.

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ ССБК RU.ПБ10 до 16.04.2025, Орган по сертификации продукции «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, тел. (495) 995-1026.

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Компенсаторы линейных расширений воздухопроводов систем дымоудаления типа KLR прямоугольного и квадратного сечений толщиной стенки от 1,5 до 2,0 мм, размерами по ширине от 200 до 1400 мм и по высоте от 200 до 1250 мм, изготовленные в соответствии с ТУ 28.25.30-020-40572382-2023 «Компенсатор линейных расширений». Предел огнестойкости EI 120. Серийный выпуск

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р 53299-2019 Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость

(наименование документа, на соответствие которого (которых) проводилась сертификация)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № К134 от 10.10.2023, ИЦ «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации № ССБК RU.21ПБ10.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № ST.RU.0001.M0023685 от 17.04.2023

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 27.10.2023 г. ПО 26.10.2028

Руководитель
(заместитель руководителя)
Органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(подпись) И.И. Далбинш

(подпись) О.Г. Афанасьев

