



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00199/21

Серия **RU** № **0253119**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт».  
Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 65, стр.1; 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru.  
Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ВЕНТЗ».  
Место нахождения: 115516, Россия, г. Москва, Кавказский б-р, д. 59, стр. 3, эт. 2, пом. III, ком. 7.  
Место осуществления деятельности: 115162, Россия, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 70, стр. 1.  
ОГРН: 1197746433785. Телефон: +7 (495) 151-16-55. Адрес электронной почты: info@tdventz.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ВЕНТЗ».  
Место нахождения: 115516, Россия, г. Москва, Кавказский б-р, д. 59, стр. 3, эт. 2, пом. III, ком. 7.  
Место осуществления деятельности: 142100, Россия, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1.

**ПРОДУКЦИЯ** Вентиляторы осевые вытяжные дымоудаления, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, с лопатками из алюминиевого сплава и стальной ступицей рабочего колеса, типов UVO диаметром рабочего колеса от 400 мм до 1250 мм, UPO диаметром рабочего колеса от 400 мм до 900 мм, и крышные с вертикальным выбросом воздуха типа UKO диаметром рабочего колеса от 400 мм до 1250 мм, изготовленные в соответствии с ТУ 28.25.20-003-40572382-2019. Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8414 59 200 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ**  
ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

1. Протоколы испытаний № 2/К0281 от 31.08.2020, №2/К0342 от 23.10.2020, Испытательный центр «Поли-тест» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации № RA.RU.21АД12.
  2. Акт о результатах анализа состояния производства № 2319/АО от 06.07.2020, ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации RA.RU.10АЮ64.
- Схема сертификации: 1с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ Р 53302-2009 «Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытаний на огнестойкость» с Изм. 1. Предел огнестойкости: 2,0 часа (120 минут) при температуре 300°С. Срок службы 10 лет. Хранить под навесом в отсутствии прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков, при температуре окружающего воздуха от -40°С до +45°С, относительной влажности воздуха до 70%.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 17.05.2021 **ПО** 16.05.2026 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Чесноков Сергей Борисович (Ф.И.О.)

Далбинш Игорь Илгонович (Ф.И.О.)

