



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AIO64.B.00610/24

Серия **RU** № **0484450**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг «ПОЛИСЕРТ» Автономной некоммерческой организации по сертификации «Электросерт» (ОС «ПОЛИСЕРТ» АНО по сертификации «Электросерт»). Место нахождения: 129226, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Останкинский, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А, стр. 1. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 65, стр.1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 640-26-08, +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Регистрационный номер RA.RU.10AIO64 от 21.07.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ВЕНТЗ» (ООО «ВЕНТЗ»). Место нахождения: 115516, Россия, г. Москва, Кавказский б-р, д. 59, стр. 3, эт. 2, пом. III, ком. 7. Адреса мест осуществления деятельности: 115162, Россия, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 70, стр. 1, 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1. ОГРН: 1197746433785. Телефон: +7 (495) 151-16-55. Адрес электронной почты: info@tdventz.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ВЕНТЗ» (ООО «ВЕНТЗ»). Место нахождения: 115516, Россия, г. Москва, Кавказский б-р, д. 59, стр. 3, эт. 2, пом. III, ком. 7. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142100, Россия, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1.

ПРОДУКЦИЯ Вентиляторы осевые вытяжные дымоудаления, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, с лопатками из алюминиевого сплава и стальной ступицей рабочего колеса, типов UVO диаметром рабочего колеса от 355 мм до 1600 мм, UPO диаметром рабочего колеса от 355 мм до 900 мм, и крышные с вертикальным выбросом воздуха типа UKO диаметром рабочего колеса от 355 мм до 1600 мм, изготовленные в соответствии с ТУ 28.25.20-003-40572382-2019 «Вентиляторы осевые систем противодымной вентиляции серий UVO, UKO, UPO, UVOK, UKOK». Предел огнестойкости: 2,0 часа (120 минут) при температуре 300°C. Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8414 59 200 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ 1. Протокола испытаний № 2/K074 от 11.03.2024, Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.21AD12.

2. Акта о результатах анализа состояния производства № 2863/AA от 30.01.2024, ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», RA.RU.10AIO64 (Бунакова Инна Викторовна).

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53302-2009 «Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытаний на огнестойкость»

Срок службы 10 лет. Хранить под навесом в отсутствии прямого воздействия солнечного излучения и атмосферных осадков, при температуре окружающего воздуха от -40°C до +45°C, относительной влажности воздуха до 70%.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.03.2024 **ПО** 28.03.2029 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Чесноков Сергей Борисович

(Ф.И.О.)

Варлаков Евгений Олегович

(Ф.И.О.)